nr pom.	nazwa pomieszczenia	powierzchnia netto [m²]
1.01	HALL KASOWY	76,79
1.02	KOMUNIKACJA ZAKASOWA	74,32
1.03	KOMUNIKACJA	82,69
1.04	POM. POMOCNICZE	9,33
1.05	ZAPLECZE SOCJALNE RATOWNIKÓW	19,3
1.06	POMIESZCZENIA RATOWNIKÓW	24,51
1.07	SZATNIA KOEDUKACYJNA	168,07
1.08	NATRYSKI I WC DAMSKIE	28,13
1.09	NATRYSKI I WC MĘSKIE	28
1.10	SZATNIA ON	27,15
1.11	NATRYSK I WC ON	7,11
1.12	POM. PORZĄDKOWE	3,22
1.13	KLATKA SCHODOWA	16,88
1.14	POMIESZCZENIE SĘDZIÓW / TRENERÓW	15,7
1.15	MAGAZYN	12,99
1.16	HALA BASENU SPORTOWEGO	815,99
1.17	MAGAZYN	21,46
1.18	MAGAZYN	5,32
1.19	POMIESZCZENIA RODZICA Z DZIECKIEM	9,69
1.20	HALA BASENU REKREACYJNEGO	1016,66
1.21	BAR - CZĘŚĆ SUCHA	60,78
1.21a	ZAPLECZA MAGAZYNOWE BARU	28,78
1.21b	ZAPLECZA SOCJALNE BARU	17,01
1.21c	BAR - CZĘŚĆ MOKRA	57,16

OZNACZENIA:

- P-1 – P-10 proj. piony instalacji hydrantowej wew.
- W-0 – W-13 proj. piony instalacji wodociągowej wew.

proj. przewody instalacji wody zimnej
proj. przewody instalacji wody ciepłej
proj. przewody instalacji cyrkulacji c.w.u.
proj. przewody instalacji hydrantowej

H 25 skrzynka hydrantowa z gaśnicą o wym. 0,9x0,75x0,25 zawór na wysokości 1,30m ponad posadzką

ZZ zawór antyskarzeniowy

UWAGI:
- Projekt Architektoniczny jest projektem nadrzędnym;
- Rysunki rozpatrywać wraz z opisem technicznym;
- W pomieszczeniach przeznaczonych na wynajem należy zabezpieczyć instalację wodociągową przed wtórnym zanieczyszczeniem wody. Należy zamontować zawory antyskarzeniowe dostosowane do planowanego przeznaczenia pomieszczeń

PROJEKT BUDOWLANY

Piotr Dominiczak & Mariusz Szczuraszek PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

data: styczeń 2017r.

CENTRUM REKREACYJNO-SPORTOWE "RELAKS" W ZDUŃSKIEJ WOLI
ul. Kobusiewicza, 98-220 ZDUŃSKA WOLA
dz. nr. 198/8, 199, 200, 201, 202, 203
Obr. ewid. 101901_1.0014, 015, nr 14, 15;
Jedn. ewid. 101901_1, Miasto Zduńska Wola

rys. nr S-02

INSTALACJA WODOCIĄGOWA RZUT PIĘTRA I

skala 1:100

BRANŻA	SANITARNA
PROJEKTANT INSTALACJE SANITARNE	mgr inż. Krystyna MATUSZAK ST-B03/87
OPRACOWAŁ	Marcin KWAŚNIK
SPRAWDZAJĄCY INSTALACJE SANITARNE	mgr inż. Marcin FUZ MAZ/0434.PWOS-08