

nr pom.	nazwa pomieszczenia	powierzchnia netto [m^2]
2.01	KOMUNIKACJA	61,1
2.02	WIDOWNIA	135,17
2.03	KLATKA SCHODOWA	16,88
2.04	POMIESZCZENIE KOMENTATORÓW	19,06
2.05	MAGAZYN	9,45
2.06	PRZESTRZEŃ TECHNICZNA	204,67
2.08	WC DAMSKIE	10,79
2.09	WC MĘSKIE	7,73

OZNACZENIA:

- P-1 – P-10 proj. piony instalacji hydrantowej wew.
- W-0 – W-13 proj. piony instalacji wodociągowej wew.

proj. przewody instalacji wody zimnej
proj. przewody instalacji wody ciepłej
proj. przewody instalacji cyrkulacji c.w.u.
proj. przewody instalacji hydrantowej

H 25 skrzynka hydrantowa z gaśnicą o wym. 0,9x0,75x0,25 zawór na wysokości 1,30m ponad posadzką

ZZ zawór antyskarzeniowy

UWAGI:
- Projekt Architektoniczny jest projektem nadrzędnym;
- Rysunki rozpatrywać wraz z opisem technicznym;
- W pomieszczeniach przeznaczonych na wynajem należy zabezpieczyć instalację wodociągową przed wtórnym zanieczyszczeniem wody. Należey zamontować zawory antyskarzeniowe dostosowane do planowanego przeznaczenia pomieszczeń

PROJEKT BUDOWLANY

Piotr Dominiczak & Mariusz Szczuraszek PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

data: styczeń 2017r.

CENTRUM REKREACYJNO-SPORTOWE "RELAKS" W ZDUŃSKIEJ WOLI
ul. Kobusiewicza, 98-220 ZDUŃSKA WOLA
dz. nr. 196/8, 199, 200, 201, 202, 203
Obr. ewid. 101901_1.0014, 015, nr 14, 15;
Jedn. ewid. 101901_1, Miasto Zduńska Wola

rys. nr S-03

INSTALACJA WODOCIĄGOWA RZUT PIĘTRA II

skala 1:100

BRANŻA	SANITARNA
PROJEKTANT INSTALACJE SANITARNE	mgr inż. Krystyna MATUSZAK ST-B03/87
OPRACOWAŁ	Marcin KWAŚNIK
SPRAWDZAJĄCY INSTALACJE SANITARNE	mgr inż. Marcin FUZ MAZ/0434.PWOS-08