

nr pom.	nazwa pomieszczenia	powierzchnia netto [m^2]
0.01	HALL GŁÓWNY	99,37
0.01a	WIATROŁAP	9,09
0.01b	SZYB WINDY	5,67
0.02	SZATNIA	19,18
0.02a	ZAPLECZE	5,65
0.03	PRZESTRZEŃ KOMERCYJNA	154,28
0.03a	ZAPLECZE	4,63
0.04	WC ON	5,47
0.05	WC MĘSKIE	11,22
0.06	WC DAMSKIE	10,53
0.07	KOMUNIKACJA	11,8
0.08	KOMUNIKACJA	6,18
0.09	POM. POMOCNICZE	14,24
0.10	KOMUNIKACJA	26,74
0.11	POM. POMOCNICZE	5,76
0.12	SEKRETARIAT	9,08
0.13	POKÓJ DYREKTORA	19,72
0.14	POKÓJ BIUROWY	14,76
0.15	WC PRACOWNIKÓW	5,71
0.16	POM. SOCJALNE	9,85
0.18	KOMUNIKACJA	48,31
0.19	POM. POMOCNICZE	13,45
0.20	POM. TECHNIKA	16,71
0.21	SZATNIA PRACOWNICZA DAMSKA	7,22
0.22	WC PRACOWNICZE DAMSKIE	7,46
0.23	SZATNIA PRACOWNICZA MĘSKA	7,4
0.24	WC PRACOWNICZE MĘSKIE	7,64
0.25	WĘZEŁ CIEPLNY	32,8
0.27	KOMUNIKACJA	26,38
0.28	KLATKA SCHODOWA	16,88
0.29	POM. HYDROFORNI	5,9
0.30	SERWEROWNIA	11,13
0.31	PODBASENIE	1246,22
0.32	POM. CHEMII BASENOWEJ	8,12
0.33	POM. CHEMII BASENOWEJ	8,12
0.34	POM. CHEMII BASENOWEJ	16,65
0.35	STREFA SPA	332,86
0.35a	POM. OBSŁUGI SPA	19,96
0.35b	POM. PORZĄDKOWE SPA	3,92
0.35c	WC DAMSKIE SPA	8,67
0.35d	WC MĘSKIE SPA	12,04
0.36	WIATROŁAP	5,89
0.37	KOMUNIKACJA	6,1
0.38a	ROZDIELNIA NISKIEGO NAPIĘCIA	18,31
0.38b	POM. TRANSFORMATORA	10,13
0.38c	ROZDIELNIA ŚREDNIEGO NAPIĘCIA	9,51

OZNACZENIA:

- P-1 – P-10 — proj. piony instalacji hydrantowej wew.
- W-0 – W-13 — proj. piony instalacji wodociągowej wew.
- proj. przewody instalacji wody zimnej
- proj. przewody instalacji wody ciepłej
- proj. przewody instalacji cyrkulacji c.w.u.
- proj. przewody instalacji hydrantowej
- H 25 — skrzynka hydrantowa z gaśnicą o wym. 0,9x0,75x0,25 zawór na wysokości 1,30m ponad posadzką
- zawór antyskarzeniowy

UWAGI:
- Projekt Architektoniczny jest projektem nadrzędnym;
- Rysunki rozpatrywać wraz z opisem technicznym;
- W pomieszczeniach przeznaczonych na wynajem należy zabezpieczyć instalację wodociągową przed wtórnym zanieczyszczeniem wody. Należy zamontować zawory antyskarzeniowe dostosowane do planowanego przeznaczenia pomieszczeń

PROJEKT BUDOWLANY

Piotr Dominiczak & Mariusz Szczuraszek
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

data: styczeń 2017r.

CENTRUM REKREACYJNO-SPORTOWE "RELAKS" W ZDUŃSKIEJ WOLI
ul. Kobusiewicza, 98-220 ZDUŃSKA WOLA
dz. nr. 1988, 199, 200, 201, 202, 203
Obr. ewid. 101901_1.0014, 015, nr 14, 15;
Jedn. ewid. 101901_1, Miasto Zduńska Wola

rys. nr S-01

INSTALACJA WODOCIĄGOWA RZUT PRZYZIEMIA

skala 1:100

BRANŻA	SANITARNA	
PROJEKTANT INSTALACJE SANITARNE	mgr inż. Krystyna MATUSZAK ST-803/87	
OPRACOWAŁ	Marcin KWAŚNIK	
SPRAWDZAJĄCY INSTALACJE SANITARNE	mgr inż. Marcin FUZ MAZ/0434.PWOS-08	