

STAROSTWO POWIATOWE
w Zduńskiej Woli
98-220 Zduńska Wola,
ul. Żeromskiego 10a
tel/fax (0-43) 823-44-29

Zduńska Wola, dn. 18.04.2019 r.

ZA+5


Znak sprawy: GK.6630.93.2019

PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ z dnia 18.04.2019 r. w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.)

Przedmiot narady:	projekt sieci kanalizacji sanitarnej
Lokalizacja:	m. Zduńska Wola obr.13 dz. nr 46/1, 48/2, 52/3, 385/1, 55/2, 59/2, 387/10, 57/1, 385/4, 52/7, 48/4, 46/13, 75/2, 75/4, 76, 97/2,
Wnioskodawca:	PRACOWNIA PROJEKTOWA IZAS S. C. IZABELA DOBEK, SŁAWOMIR DOBEK ul. Toruńska 9, 98-200 Sieradz
Inwestor:	MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. ul. Królewska 15, 98-220 Zduńska Wola
Projektant:	PRACOWNIA PROJEKTOWA IZAS IZABELA DOBEK, SŁAWOMIR DOBEK
Przewodniczący:	Garbarczyk Inga
Miejsce narady:	Wydział Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli, 98-220 Zduńska Wola ul. Żeromskiego 10a tel. (43) 823 44 29 w. 33
Sposób przeprowadzenia narady:	stacjonarny
Data wpływu:	15.04.2019 r.

Lista uczestników narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp.	Nazwa instytucji Sposób uczestnictwa	Stanowisko Uwagi	Imię i nazwisko uczestnika Podpis uczestnika
1	Przewodniczący narady koordynacyjnej	Punkty osnowy geodezyjnej należy zabezpieczyć przed zniszczeniem podczas robót ziemnych. Inwestor winien zlecić jednostce wykonawstwa geodezyjnego obsługującej realizację projektu, nadzór nad ochroną punktów osnowy geodezyjnej.	Inga Garbarczyk 
2	MIASTO ZDUŃSKA WOLA ul. Stefana Żółtnickiego 12 98-220 Zduńska Wola		
3	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli Spółka z o.o. ul. Królewska 15 98-220 Zduńska Wola		Kubiak Jerzy
4	Miejskie Sieci Ciepłe w Zduńskiej Woli sp. z o.o. ul. Żeromskiego 7/9		Jaworski Krzysztof

5	PGE DYSTRYBUCJA SA ODDZIAŁ ŁÓDŹ - ul. Tuwima 58 90-021 Łódź		Aleksandrowicz Kazimierz
6	Polsk Spółka Gazownictwa sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi ul. Targowa 18 , 90-042 Łódź	Prace ziemne w pobliżu sieci gazowej prowadzić ręcznie zachowując normatywne odległości od skrajnych elementów uzbrojenia pod nadzorem służb technicznych PSG sp. z o.o. Przed planowanym rozpoczęciem robót należy sprawdzić aktualność naniesionego uzbrojenia gazowego. Na etapie realizacji w przypadku wystąpienia kolizji , rozwiązać je uzyskując uzgodnienie w RDG Pabianice. Niedopełnienie podanych warunków w przypadku uszkodzenia urządzeń gazowych narazi wykonawcę na pokrycie strat związanych z naprawą sieci gazowych.	Michał Jędryka
7	POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO ul. Łaska 61a 98-220 Zd-Wola		
8	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG ul. Żłotnickiego 25 98-220 Zduńska Wola		Pacelt Piotr
9	Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokator ul. Łaska 46, 98-220 Zduńska Wola		Klimczak Henryk
10	STAROSTWO POWIATOWE W ZDUŃSKIEJ WOLI WYDZIAŁ ARCHITEKTURY, BUDOWNICTWA I INWESTYCJI ul. Królewska 10 98-220 Zd- Wola		Fogel Anna
11	TPSA PION SIECI OBSZAR TELEKOMUNIKACJI W ŁODZI ul. Okoniowa 16 91-498 Łódź		Iwaniuk Zbigniew
Wnioskodawca			PRACOWNIA PROJEKTOWA IZAS S. C. IZABELA DOBEK, SŁAWOMIR DOBEK

UWAGA: Brak podpisu jest jednoznaczny z nieobecnością uczestnika powiadomionego o naradzie koordynacyjnej.

Przewodniczący Zespołu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej
Z up. STAROSTY

Inga Gancarczyk
PRACOWNIA PROJEKTOWA IZAS S. C.
IZABELA DOBEK, SŁAWOMIR DOBEK

Podpis przewodniczącego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.). W myśl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w naradzie koordynacyjnej mogą wziąć udział również inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej, w szczególności zarządzające terenami zamkniętymi, w przypadku sytuowania części projektowanych sieci na tych terenach.
2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treść mapy zasadniczej, która może nie zawierać projektów wszystkich urządzeń podziemnych nie podlegających uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.) lub złożonych na naradę, a które nie uzyskały jednomyślnej pozytywnej opinii.
3. Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie w myśl art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.).

