



**MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
W ZDUŃSKIEJ WOLI Spółka z o. o.**
ul. Królewska 15; 98-220 Zduńska Wola

e-mail: mpwik@mpwikzdw.com.pl

<http://www.mpwikzdw.com.pl>



Zduńska Wola dn.05.08.2019 r.

**Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji
w Zduńskiej Woli Sp. z o. o.
w/m**

Centrala

43 823 31 97
43 823 48 95
Fax 43 823 24 06

Prezes

43 823 96 77
43 823 39 56

Ujęcie wody nr 1

43 823 53 46

Ujęcie wody nr 2

43 823 50 63

**Oczyszczalnia
Ścieków**

43 823 65 14
43 823 65 85

**Infolinia
bezpłatna**

800 384 477

L.dz. 844/19

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli spółka z o.o. wydaje następujące warunki techniczne na wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej z odcinkami do granic posesji w ul.ks.Jana Twardowskiego w Zduńskiej Woli:

1. projektowaną kanalizację sanitarną włączyć do kanalizacji sanitarnej Ø 200 PCV w ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego do projektowanych studni oznaczonych symbolami S 22 o rzędnej dna 175,42 oraz studni S 20 o rzędnej dna 174,86
2. kanalizację zaprojektować z rur PVC Ø 200 o ściankach litych a odcinki do granic posesji z rur Ø 160 PCV
3. na kanale zaprojektować studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych Ø 1200
4. przebieg odcinków sieci do posesji należy uzgodnić z właścicielami posesji
5. przepompownię ścieków zaprojektować w poboczu ul. Wyszyńskiego, monitoring pracy przepompowni musi być dołączony do istniejącego w MPWiK sp. z o.o. monitoringu opartego na radiowym systemie przekazywania danych
6. projekt techniczny należy uzgodnić w zakresie rozwiązań technicznych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Zduńskiej Woli
7. niniejsze warunki ważne są dwa lata od chwili wydania

D Y R E K T O R
DS. TECHNICZNO - EKSPLOATACYJNYCH

mgr inż. Jerzy Nizialek