

Zapytania z 21.08.2014 roku

do przetargu na przebudowę oczyszczalni ścieków w Zduńskiej Woli

1. W związku z koniecznością wykonania sieci wody technologicznej wraz z pompownią prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający wymaga zastosowanie filtracji w celu ochrony: uszczelnień pomp wysokiego ciśnienia oraz instalacji do płukania piasku i skratek (wymóg dostawców urządzeń).
2. Zastosowany układ filtracji powinien być wyposażony w filtr samoczyszczący automatyczny (np. sterowany różnicą ciśnień –stopień zabrudzenia) czy ręczny.
3. Czy należy przewidzieć dostawę nowej sprężarki do przedmuchiwania lejów piaskownika.

Odpowiedzi

Ad 1. Wymagane jest zastosowanie filtracji w celu spełnienia wymogów stawianych przez producentów urządzeń.

Ad 2. Filtr samoczyszczący automatyczny

Ad 3. Należy przewidzieć dostawę nowej sprężarki