

Zapytanie z 11.08.2014r

Dotyczy: **„Przebudowy Oczyszczalni Ścieków w Zduńskiej Woli ”**

W związku z obowiązkiem wynikającym z SIWZ ubezpieczenia budowy w zakresie ryzyka budowlano-montażowego spoczywającym na wykonawcy, prosimy o podanie informacji o występujących dotychczas – w okresie ostatnich 20 lat - zjawiskach zalania lub podtopieniach w wyniku ulewnych deszczy lub powodzi terenu, który będzie placem budowy.

W przypadku wystąpienia w/w zjawisk prosimy o podanie informacji o przedmiocie i zakresie tych zalań, okresach ich występowania oraz ewentualnych podejmowanych działaniach, które ograniczałyby takie zdarzenia w przyszłości.

Taka informacja jest niezbędna do zawarcia umowy ubezpieczenia racjonalnie do rzeczywistej sytuacji na placu budowy i spełniającej wymagania postawione przez Zamawiającego.

Odpowiedź

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 11.08.2014r. informujemy, iż problem zalania występuje sporadycznie w okresie nagłych, intensywnych opadów deszczu, występujących szczególnie w porze letniej.

Powodem zalania jest brak możliwości odbioru ścieków dopływających nagle, w ilościach znacznie przekraczających wartości projektowane.

Zagrożone są wówczas obiekty (budynek krat, piaskowniki oraz boks – miejsce magazynowania piasku i skratek) znajdujące się na terenie przyszłego placu budowy.

W celu ograniczenia skutków nagłych napływów istnieje możliwość skierowania ścieków do rzeki obejściem bezpośrednio po piaskownikach lub zaraz na dopływie do oczyszczalni przed kratami.

O skierowaniu ścieków obejściem do odbiornika należy poinformować WIOŚ Delegatura w Sieradzu.