




**MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
W ZDUŃSKIEJ WOLI Spółka z o. o.**
ul. Królewska 15; 98-220 Zduńska Wola

e-mail: mpwik@mpwikzdw.com.pl

<http://www.mpwikzdw.com.pl>



Zduńska Wola, 05.05.2016 r.

L.dz. *625*.../16

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Sienkiewicza, Poświatowskiej i Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej w Zduńskiej Woli”, Nr sprawy 09/2016

Odpowiedź na pytanie wykonawców nr 2

Poniżej udzielamy odpowiedzi na pytanie Wykonawcy, które wpłynęło do Zamawiającego drogą elektroniczną w dniu 04.05.2016 r.

Pytanie:

Proszę o uściślenie średnicy przewodu tłocznego. W przedmiarze występuje o śr. 90 natomiast w opisie projektu śr. 75.

Odpowiedź:

Proszę przyjąć średnicę przewodu tłocznego równą 90 mm.

DYREKTOR
DS. TECHNICZNO- EKSPLOATACYJNYCH

mgr inż. Jerzy Nizialek

Centrala

43 823 31 97
43 823 48 95
Fax 43 823 24 06

Prezes

43 823 96 77
43 823 39 56

Ujęcie wody nr 1

43 823 53 46

Ujęcie wody nr 2

43 823 50 63

**Oczyszczalnia
Ścieków**

43 823 65 14
43 823 65 85

**Infolinia
bezpłatna**

800 384 477