

## Informacja dodatkowa do SIWZ

Nr referencyjny sprawy: 20/2017

dotyczy: przetargu nieograniczonego na „**Budowę kanalizacji sanitarnej z odcinkami sieci do granicy posesji w ulicach Łaskiej i Bema w Zduńskiej Woli**”

1. Zgodnie ze stanowiskiem Zarządcy drogi – ul.Konwaliowej , należy wykonać odtworzenie warstwy ścieralnej o grubości 4 cm na całej szerokości jezdni
2. Zgodnie z pkt.8 Decyzji nr 55 Zarządu Województwa Łódzkiego znak UD.7071.55.2017.DJ technologia odtworzenia rozbieranych elementów drogi zostanie uzgodniona z Zarządem Dróg Wojewódzkich przez Wykonawcę robót. Z informacji uzyskanych w ZDW w Łodzi wynika, że materiały z rozbiórki mogą być użyte ponownie o ile nie ulegną uszkodzeniu.

PREZES ZARZĄDU

  
Grzegorz Szmyt