

**MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI**
w Zduńskiej Woli, Spółka z o.o.
98-220 Zduńska Wola, ul. Królewska 15
tel. (43) 823-31-97 823-48-95 tel./fax (43) 823-24-06
REGON 730335959, NIP 829-000-76-57

Pytania i odpowiedzi dotyczące specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie pn:
Zakup i dostawa samochodu specjalistycznego do czyszczenia kanalizacji dla Miejskiego
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli sp. z o. o.

Nr referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego: 29/2017

Pytanie 1. Czy zamawiający dopuszcza pojedyncze fotele lub fotel podwójny z zagłówkami?
Odpowiedź: Tak

Pytanie 2. Z ilu elementów ma składać się układ zabezpieczający kompresor?
Odpowiedź: Dopuszczamy 4 elementowy układ zabezpieczający: zawór klapowy, odstożnik, zawór elektryczny, zawór kulowy.

Pytanie 3. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie pompy wodnej ciśnieniowej o wydajności minimum 330 l/min przy ciśnieniu 170 bar.
Odpowiedź: Tak dopuszczamy możliwość montażu pompy o takich parametrach.

PROKURENT
MPWIK w Zduńskiej Woli Spółka z o.o.

Jerzy Nizialek