

Pytanie:

Czy zamawiający dopuszcza metodę berstlingu statycznego do renowacji rurociągu.

Odpowiedź:

Zamawiający uznał, że metoda renowacji za pomocą technologii ciasnopasowanej jest najbardziej korzystna dla tego rurociągu i nie dopuszcza do stosowania technologii alternatywnych.

DYREKTOR
DZ. TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNYCH

mgr inż. Jerzy Nizialek