

Zduńska Wola dn. 20.03.2019 r.

Wszyscy Wykonawcy  
biorący udział w postępowaniu

**Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 05/2019**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „**Budowa kanalizacji sanitarnej z odcinkami sieci do granicy posesji w ulicy Staszica w Zduńskiej Woli**”

Na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zmianami) zwanej dalej ustawą, Zamawiający Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli Spółka z o.o. udziela wyjaśnień w związku z zadanymi pytaniami przez Wykonawców – uczestników niniejszego postępowania przetargowego:

**Pytanie z dn. 19.03.2019 r :**

Czy zamawiający uzna za równoważne studzienki z tworzywa sztucznego średnicy DN 1200 jako równoważne do studzienek betonowych. Studzienki z tworzywa charakteryzują się odpornością na agresywne środowisko, są łatwiejsze w montażu i zapewniają całkowitą szczelność więc nadają się lepiej do stosowania w systemach kanalizacyjnych niż studzienki betonowe.

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający nie uzna studzienek z tworzywa sztucznego jako równoważne do studzienek betonowych.

CZŁONEK ZARZĄDU

mgr inż. Jerzy Nizialek

