

### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIA NR 1**

**do zadania pn.: budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odcinkami do granic posesji w ul. Akacjowej, Dębowej, Jarzębinowej, Jaworowej, Bukowej oraz budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z odcinkami do granic posesji w ul. Stanisława Grochowiaka i Henryka Sienkiewicza w Zduńskiej Woli**

prowadzonego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez MPWiK w Zduńskiej Woli Sp. z o.o., których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60 000 EURO i nie przekracza progów unijnych w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień publicznych.

#### **Pytanie Oferenta**

W dniu 19.07.2021 r. wpłynęło do Zamawiającego pocztą elektroniczną pytanie jednego z oferentów następującej treści:

„Dzień dobry. Bardzo proszę o udzielenie informacji dotyczącej niezgodności w projekcie dla inwestycji pn. Przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Akacjowej, Dębowej, Jarzębinowej, Jaworowej, Bukowej oraz wodociągowej i sanitarnej w ul. Grochowiaka i Sienkiewicza.

Włączenie z ulicy jaworowej w ulicę Jarzębinową ma być za pomocą studni zlokalizowanej w ulicy Jarzębinowej. W projekcie ulicy Jaworowej na profilu jest to studnia S5J, natomiast nie ma takiej studni w ulicy Jarzębinowej- w tej ulicy jest studnia S1. Gdy był błąd tylko w oznaczeniu wówczas rzędne byłyby takie same, a są zupełnie inne. Wobec powyższego bardzo prosimy o podanie która studnia jest prawidłowa, gdyż patrząc na PZT lokalizacja w/w studni jest w tym samym miejscu?”

#### **Odpowiedź Zamawiającego**

Nie ma niezgodności w projektach kanalizacji sanitarnej w ul. Jaworowej i Jarzębinowej. Ponieważ projekty te wykonywane były przez różne Biura Projektów studnia usytuowana na skrzyżowaniu ul. Jarzębinowej i Jaworowej ma tylko inne oznakowanie (w projekcie kanalizacji sanitarnej w ul. Jarzębinowej jest to S1, a w projekcie kanalizacji sanitarnej w ul. Jaworowej S5J). Rzędna wierzchu studni to 183,54 m, a rzędna dna to 180,63 m. Kanalizacja sanitarna w ul. Jaworowej nie jest włączona do spodu przedmiotowej studni lecz na rzędnej 181,15 m. Włączenie należy wykonać za pomocą kaskady zewnętrznej, Rozwiązanie kaskady jest ujęte w projekcie kanalizacji sanitarnej w ul. Jaworowej.

**MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO  
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI**  
w Zduńskiej Woli, Spółka z o.o.  
98-220 Zduńska Wola, ul. Królewska 15  
tel./43) 823-31-97 823-48-95, tel./fax) 43) 823-24-00  
REGON 730335959, NIP 829-000-76-5

Zatwierdził:

**PREZES ZARZĄDU**

*Radostaw Tyrakowski*

*20.07.2021*  
.....  
( data i podpis Kierownika Zamawiającego)