

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA NR 2

do zadania pn.: budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odcinkami do granic posesji w ul. Akacjowej, Dębowej, Jarzębinowej, Jaworowej, Bukowej oraz budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z odcinkami do granic posesji w ul. Stanisława Grochowiaka i Henryka Sienkiewicza w Zduńskiej Woli

prowadzonego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez MPWiK w Zduńskiej Woli Sp. z o.o., których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60 000 EURO i nie przekracza progów unijnych w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień publicznych.

Pytanie Oferenta

W dniu 21.07.2021 r. wpłynęło do Zamawiającego pocztą elektroniczną pytanie jednego z oferentów następującej treści:

„Na cz. II Zadania – ul. Henryka Sienkiewicza kanalizacja sanitarna- czy od studni S9 będzie wykonywane przyłącze do działki 132/7 , ponieważ widać je na PZT oraz na profilu kanał główny w zegarze studni jest ono wysowane, jednak nie ma go w tabeli odcinków sieci kanalizacji sanitarnej do granic posesji. W związku z powyższym prosimy o podanie rzędnych oraz średnicy i długości w/w przyłącza?”

Odpowiedź Zamawiającego

Odejście kanalizacji sanitarnej od studni S9 do punktu 9k (w kierunku działki numer ewidencyjny 132/7) będzie wykonywane. W tabeli zamieszczonej w projekcie ujęte są tylko odcinki do granic posesji (działek budowlanych) o średnicy 160 mm. Odejście od studni S9 w kierunku działki numer ewidencyjny 132/7 ma średnicę 200 mm. Jest ono przeznaczone do rozbudowy kanalizacji w drodze, której wykonanie przewidziano w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. To samo dotyczy odcinków kanalizacji sanitarnej S3-3k, S6-6k, S11-11k. W projekcie są zamieszczone profile tych odcinków kanalizacji sanitarnej (nie są one ujęte w tabeli), można z nich odczytać wszystkie dane potrzebne do wyceny ich wykonania.

Zatwierdził:

**MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI**
w Zduńskiej Woli, Spółka z o.o.
98-220 Zduńska Wola, ul. Królewska 15
tel.(43) 823-31-97 823-48-95, tel./fax(43) 823-24-06
REGON 730335959, NIP 829-000-76-57

PROKURENT **PROKURENT**
MPWiK W ZDUŃSKIEJ WOLI SPÓŁKA Z O.O. MPWiK W ZDUŃSKIEJ WOLI SPÓŁKA Z O.O.

....*Allga Słowik*.....*Radosław Stefaniak*.....
(data i podpis Kierownika Zamawiającego)

22.07.2021