

**Wszyscy Wykonawcy  
biorący udział w postępowaniu**

Znak sprawy: 09/2018

Data: 18 maja 2018 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Budowa Centrum Rekreacyjno-Sportowego RELAKS w Zduńskiej Woli”.

**Wyjaśnienia nr 3**

Na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej ustawą, Zamawiający Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli Spółka z o.o. udziela niniejszym wyjaśnień w związku z zadanymi pytaniami przez Wykonawców – uczestników niniejszego postępowania przetargowego:

**Pytanie 1:**

W projekcie instalacji elektrycznych w zakresie stacji transformatorowej jest zapis: „Projektowana abonencka stacja transformatorowa wg. odrębnego opracowania i postępowania administracyjnego”. Czy stacja transformatorowa podlega wycenie wraz z rozdzielnicą SN, transformatorem oraz rozdzielnią główną RGnn?

**Ad. 1**

Stacja transformatorowa jest objęta zakresem prac. Stacje wykonać zgodnie z warunkami wydanymi 01.12.2016 nr 10-RP-000048-2016/JN oraz wytycznymi zawartymi w projekcie budowlanym. Projekt Wykonawczy stacji w zakresie wykonawcy obiektu. Wycena stacji jest również zawarta w przedmiarze robót.

**Pytanie 2:**

Wg rys. Plansza zbiorcza sieci -02 są dwa projektowane hydranty zewnętrzne na terenie Inwestycji, żaden z nich nie jest jednak podłączony do planowanego przyłącza wody. Prosimy o wyjaśnienie i uzupełnienie.

**Ad. 2**

W Projekcie Wykonawczym należy zaprojektować przyłączenie hydrantów do sieci wodociągowej.

**Pytanie 3:**

Wymagana ilość wody do zewnętrznego gaszenia pożaru dla budynku wynosi 20 dm<sup>3</sup>/s łącznie z co najmniej dwóch hydrantów o średnicy 80mm. W związku z tymi wymaganiami i warunkami technicznymi na podłączenie do sieci wodociągowej w ul. Kobusiewicza, prosimy o wskazanie możliwej lokalizacji zewnętrznej pompowni pożarowej i zbiornika zapasu wody pożarowej o poj. ok. 144m<sup>3</sup>.

### Ad. 3

Zamawiający zapewni na projektowanym i realizowanym przez wykonawcę przyłączy wodociągowym odpowiednie ciśnienie statyczne zgodne z wydanymi dla obiektu warunkami ochrony przeciwpożarowej.

**Ponadto Zamawiający uszczegółowia odpowiedź na Pytanie 19 udzieloną w dniu 11.05.2018 r.**

#### Pytanie 19:

Prosimy o dokładne określenie standardu (producenta, serii, nr katalogowego, koloru itp.). wyposażenia pomieszczeń sanitarnych, tj. umywalek, baterii umywalkowych, zlewozmywaków, baterii zlewozmywakowych, natrysków, baterii natryskowych, wanien, baterii wannowych, misek ustępowych itp.

#### Uszczegółowienie Ad. 19

Baterie, armatura:

standard dla obiektów użyteczności publicznej w wykonaniu "wandaloodpornym", armatura czasowa (czasowe automatyczne ograniczenie wypływu wody), regulacja ciepło/zimno na jednej dźwigni, chromowane, pełen połysk.

Ceramika W.C., umywalek i inne:

standard dla obiektów użyteczności publicznej w wykonaniu "wandaloodpornym", ceramika biała, klapy W.C. białe wolnoopadające z duroplastu gr. min. 5mm zawieszane na systemowych stelażach podtynkowych zawierających niezbędne instalacje wod-kan. Umywalki w kształcie prostokątnym o wymiarach szer. 60 cm (+/- 2 cm).

Inne elementy:

standard dla obiektów użyteczności publicznej w wykonaniu "wandaloodpornym", haczyki, uchwyty na papier, zawiasy drzwi z HPL chromowane, lustra wklejane w obszarze płytek (zlicowane z powierzchnią).

#### Środki ochrony prawnej

Zgodnie z art. 179-198g ustawy Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) przysługują Państwu środki ochrony prawnej.

  
PREZES ZARZĄDU  
Grzegorz Szmyt

**MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO  
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI**  
w Zduńskiej Woli, Spółka z o.o.  
98-220 Zduńska Wola, ul. Królewska 15  
tel. (43) 823-31-97 823-48-95, tel./fax (43) 823-24-01  
REGON 730335959, NIP 829-000-76-53