OPRAWY POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA ZAWARTE
W PROJEKCIE BUDOWLANYM

Oprawa natynkowy LED IP40/65 , ZRÓDŁO: moduł LED, ZASILACZ: elektroniczny, wewnatrz oprawy ;
Oprawy Referencyjne: Rodzina opraw ES-SYSTEM MONITOR 1/2

Oprawa **dostropowa** awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego. Obudowa z tworzywa sztucznego przezroczystego. Akumulator hermetyczny, bezobsługowe z układem automatycznego ładowania, zabezpieczone przed całkowitym rozładowaniem. Źródło światła LED 230V AC CTI IP40. DALI.
Oprawy Referencyjne: Rodzina opraw ES SYSTEM POINT oraz/lub LUMI

Oprawa **natynkowa** awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego - **kierunkowa**. Obudowa z tworzywa sztucznego przezroczystego, przystosowana do niskich temperatur **(-20°)**. Akumulator hermetyczny, bezobsługowe z układem aut. ładowania, zabezpieczone przed całkowitym rozł. Źródło światła LED 1,2W 230V AC TC1N CTI **IP65** + test. DALI.

Oprawa **natynkowa** awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego - **kierunkowa**. Obudowa z tworzywa sztucznego przezroczystego. Akumulator hermetyczny, bezobsługowe z układem automatycznego ładowania, zabezpieczone przed całkowitym rozładowaniem. Źródło światła LED 1,2W 230V AC CTI **IP65** + test. DALI.

Oprawa **natynkowa** awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego - **kierunkowa**. Obudowa z tworzywa sztucznego przezroczystego. Akumulator hermetyczny, bezobsługowe z układem automatycznego ładowania, zabezpieczone przed całkowitym rozładowaniem. Źródło światła LED 1,2W 230V AC CTI **IP40** + test. DALI.

SZ OPRAWA AWARYJNA WEWNĘTRZNA Z WKŁADEM BATERYJNYM 1h 5W DO POMIESZCZEŃ h<4m

PODŚWIETLANY ZNAK EWAKUACYJNY z WKŁADEM BATERYJNYM 1h ZGODNY Z PN-EN 1838:2013-11

KOLOREM POMARAŃCZOWYM ZAZNACZONO OPRAWY BĘDĄCE POZA ZAKRESEM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA SĄ ONE CZĘŚCIĄ PROJEKTU BUDOWLANEGO

ul. Zduńska 2, 98-220 Zduńska Wola,
tel. 501 032 852, 501 512 534
email: agnieszka.pietrzykowska@en-wip.pl
www.en-wip.pl;
Agnieszka Pietrzykowska

INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE - PROJEKTOWANIE, WYKONYWANIE, NADZORY

OBIEKT :
PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
WNĘTRZ CZĘŚCI RESTAURACYJNEJ W NOWOPROJEKTOWANYM
BUDYNKU CENTRUM REKREACYJNO SPORTOWEGO "RELAKS" W ZDUŃSKIEJ WOLI
dz. nr ewid.198 /8, 199, 200, 201, 202, 203, obręb 101901_1.0014, 015, NR14, 15;
jedn. ewid. 101901_1 Miasto Zduńska Wola, ul. Kobusiewicza

INWESTOR :
MPWiK w Zduńskiej Woli spółka z o.o.
z siedzibą w Zduńskiej Woli przy ul. Królewskiej 15

BRANŻA:
ELEKTRYCZNA

RYSUNEK :
RZUT OŚWIETLENIA AWARYJNEGO I EWKUACYJNEGO

SKALA :
1:50

PROJEKTANT :
mgr inż. Agnieszka Pietrzykowska

NR UPR. :
67/01/WŁ

DATA :
06.2020r.

NR RYS. :
E1.1